

CE Instrucciones




AKO-5041 Akonet.Edge

Indicadores (Esperar entre 3 y 4 minutos después del arranque para que los indicadores muestren su estado real)

- Rojo flash:** Indica comunicación RS485 (MODBUS) (Tx).
- Verde flash:** Indica comunicación RS485 (MODBUS) (Rx).
- Azul flash:** Aplicación Linux activa.
- Verde:** Indica que el equipo está alimentado.

- Rojo fijo:** Error de conexión con el cloud.
- Azul fijo:** Conectado al cloud con error de registro, comprobar que se ha dado de alta correctamente.
- Azul flash:** Aplicación Linux en proceso de arranque.
- Verde fijo:** Equipo conectado y registrado en el cloud.
- Verde flash:** Comunicación con el cloud (Tx).

- 1/5 Azul:** Relé 1 ON
- 1/5 Verde:** Relé 5 ON
- 1/5 Blanco:** Relé 1 y 5 ON
- 2/6 Azul:** Relé 2 ON
- 2/6 Verde:** Relé 6 ON
- 2/6 Blanco:** Relé 2 y 6 ON
- 3/7 Azul:** Relé 3 ON
- 3/7 Verde:** Relé 7 ON
- 3/7 Blanco:** Relé 3 y 7 ON
- 4/8 Azul:** Relé 4 ON
- 4/8 Verde:** Relé 8 ON
- 4/8 Blanco:** Relé 4 y 8 ON




Advertencias

- Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato. Para el funcionamiento correcto del aparato sólo deberán utilizarse sondas de las suministradas por AKO.
- El equipo debe ser instalado en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la temperatura ambiente no supere el valor reflejado en los datos técnicos.
- Evitar instalar el dispositivo en paredes metálicas o cerca de dispositivos que puedan provocar emisiones radioeléctricas.
- El dispositivo **AKonet.Edge NUNCA** deben ponerse en funcionamiento sin instalar la antena externa.
- Este dispositivo puede montar cualquier antena siempre y cuando tenga una ganancia menor de 9.2 dBi y haya una distancia mínima entre ésta y cualquier persona o animal de más de 20 cm.
- Este dispositivo debe instalarse en una zona donde se asegure una distancia mínima de 20 cm respecto al cuerpo humano, para garantizar el cumplimiento de exposición humana frente a campos electromagnéticos.
- Cualquier tipo de antena que se use con el equipo debe cumplir con los límites establecidos en la interfaz radio de los estados miembros y los siguientes documentos: Commission Decision 2010/267/EU of 6 May 2010, ECC Decision (09)03 of 30 October 2009 and CEPT Report 30 of 30 October 2009.

Descripción

AKonet.Edge es una pasarela de comunicaciones con AKonet.Cloud de hasta 25 dispositivos AKO, con licencia de 2 años incluida, puertos modbus-rtu, Ethernet y gprs y panel web local via WIFI. El modelo AKO-5041 incorpora 8 relés controlables desde akonet.cloud.




Instalación

Opción A: Conectividad Ethernet por DHCP (Recomendada)


- Fijar el dispositivo sobre una guía DIN (Fig. 2).
- Conectar el cable ethernet. Por defecto, la configuración es por DHCP, para configuración por IP estática, consultar la nota de aplicación disponible en nuestra web.
- Realizar las conexiones según el esquema incluido.
- Conectar la alimentación, el dispositivo se pone en funcionamiento automáticamente.
- Dar de alta el AKONet Edge en <https://akonet.cloud>

Opción B: Conectividad GPRS

- Instalar la tarjeta SIM para conectividad GPRS (No incluida)(Fig. 1).
- Fijar el dispositivo sobre una guía DIN (Fig. 2).
- Realizar las conexiones según el esquema incluido.
- Conectar la alimentación.
- Conectarse a la consola local del AKONet.Edge mediante un ordenador o un dispositivo móvil mediante conexión WIFI:
 - Buscar red WIFI con nombre "EDGE-xxxx" (xxxx son los últimos 4 dígitos del número de serie de su Akonet.Edge)
 - Contraseña WIFI: "edge1234"
 - Introducir en el navegador web la siguiente dirección: "10.0.0.1"
 - Acceder con los siguientes datos de acceso: User name: "Edge" y Password: "admin*2019"
 - Clicar en "GPRS" y en "Edit".
 - Introducir los datos proporcionados por su operador GPRS* y clicar en "Submit".
 - Clicar en "Parameters", cambiar en "Tx type" de Ethernet a GPRS y clicar en "Submit".
 - Cerrar el navegador web y desconectarse de la WIFI "EDGE-xxxx".
- Dar de alta el AKONet Edge en <https://akonet.cloud>



Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.




* Asegúrese de configurar correctamente los datos GPRS, su operador debe proporcionarle la información necesaria.

355041001 REV/03 2021

AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.
 Avda. Roquetes, 30-38
 08812 • Sant Pere de Ribes.
 Barcelona • Spain.
 Tel.: +34 902 333 145
 Fax: +34 938 934 054
www.ako.com



Puesta en marcha

- 1.-Acceder a akonet.cloud (requiere estar dado de alta).
 - 2.-Acceder al apartado "Edges" (A) y clicar en "+" (Activar nuevo Edge) (B).
 - 3.-Introducir los datos indicados en la etiqueta del nuevo AKONet.Edge (Nº de serie y validation code) o clicar en  y escanear el código QR incluido en la etiqueta.
 - 4.-Completar la activación rellenando los datos solicitados.
 - 5.-Al finalizar el alta, iniciar la búsqueda de dispositivos conectados al AKO Edge y activarlos.
 - 6.-A partir de este momento, el AKO Edge comienza a transmitir datos a akonet.cloud.
- Para más información, consulte los manuales disponibles en el apartado "Ayuda" de akonet.cloud.

Visualización y análisis de los datos registrados





Tanto la visualización de los datos registrados como la configuración del equipo deben realizarse a través del portal akonet.cloud. El portal también permite analizar los datos almacenados mediante gráficas, estadísticas e indicadores de funcionamiento, para más información, visite akonet.cloud.

Conexión



Desconectar siempre la alimentación para realizar el conexionado.

El circuito de alimentación debe estar provisto de un interruptor para su desconexión de mínimo 2 A, 230 V, situado cerca del aparato. El cable de alimentación será del tipo H05VV-F o NYM 1x16/3. La sección a utilizar dependerá de la normativa local vigente, pero nunca deberá ser inferior a 1.5 mm². La zona de conexión a 120 / 230 V~ debe mantenerse despejada de cualquier elemento externo.



Especificaciones técnicas

Alimentación	85 - 264 V ~ / 47 - 63 Hz
Consumo máximo	10VA
Comunicaciones:	WiFi (802.11 b/g/n, 2.4 GHz)
.....	Puerto Ethernet 10/100 Mbs
.....	RS 485 9600
.....	GSM/GPRS Cuatribanda (850/900/1800/1900 MHz)
Relés	8 salidas de relé SPST, 30Vac/Vdc, 1 A, cos φ=1
Antena	Externa
Temperatura ambiente de trabajo	0 a 40 °C
Rango de humedad permitida	5 - 95 %
Altura máxima de trabajo	2000 m
Envoltorio	Polycarbonato UL94 V0 autoextinguible
Grado de protección	IP20
Fijación	Carril DIN 46277
Conexiones	Bornes enchufables, máximo 1.5 mm ²
Características eléctricas y de seguridad	Doble aislamiento (montado), protección clase II
Dimensiones (con bornes y antena montados)	105 mm (An) x 135 mm (Al) x 50 mm (P)

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, AKO Electromecánica S.A.L. declara que los tipo de equipo radioelectrico **AKO-5041 (AKONet.Edge)** es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://help.ako.com/manuales/declaracion-ue-de-conformidad>